

(Типовая форма)

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код *



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления),

355000, г. Ставрополь, ул. 8 Марта, д. 164, тел. 8(8652)24-52-26, факс 8(8652)32-43-21

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы (по Александровскому и Новоселицкому
муниципальным округам) управления надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю

(наименование органа государственного пожарного надзора)

356300, с. Александровское, ул. Заводская, д. 18, E-mail: Aleksandrovsk77@mail.ru, тел. 8(86557)2-67-50

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 21 / 1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается
предписание 1 - собственник, 2 - арендатор, 3 - должностное лицо)

вручается: Муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя
общеобразовательная школа № 9» п. Новокавказский, ИНН 2601004853
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки

№ 21 от « 02 » сентября 20 21 г.

в период с « 06 » сентября 20 21 г. по « 17 » сентября 20 21 г.

Начальником ОНД и ПР (по Александровскому и Новоселицкому муниципальным

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

округам) УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю

органа государственного пожарного надзора)

майором внутренней службы Демченко А.В.

органа государственного пожарного надзора)

проведено: плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица Директор

МОУ «СОШ № 9» п. Новокавказский Забелина Марина Александровна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Обеспечить наличие и хранение технической документации на системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре установленной в помещениях здания школы, в том числе на технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.	Статьи 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 54 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	01.04.2022 г.	—
2.	Обеспечить наличие и хранение технической документации по проведению огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли здания школы (договор на выполнение работ; акты выполненных работ; специальное разрешение (лицензию) организаций или индивидуальных предпринимателей, выполнявших работы по огнезащитной обработке (пропитки); сертификаты пожарной безопасности на применяемые средства огнезащиты; техническая документация).	Статьи 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 13 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	01.04.2022 г.	—
3.	Обеспечить определение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений кладовых на 1-ом и 2-ом этажах здания школы и помещения электрощитовой, расположенной в подвальном помещении здания школы, с проведением соответствующих	Статьи 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 12 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	01.04.2022 г.	В

	расчетов по методикам, изложенным в СП 12.13130.2009 и НПБ 105-03, и обозначить категории на входных дверях указанных помещений с наружной стороны.			
4.	Обеспечить внесение информации о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения объекта, в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Статьи 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 54 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	01.04.2022 г.	Рс.
5.	Обеспечить ведение учета наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.	Статьи 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 60 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	01.04.2022 г.	Рс.
6.	Обеспечить наличие на пожарном посту (место установки приборов АПС, СОУЭ) инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты, телефонной связи, ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного, средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	Статьи 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 56 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	01.04.2022 г.	Рс.
7.	Обеспечить наличие на дверях эвакуационных выходов в здании школы, запоров (замков) обеспечивающих возможность свободного открывания дверей эвакуационных выходов изнутри без ключа.	Статьи 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 26 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об	01.04.2022 г.	—

		утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».		
8.	Выполнить разработку и утверждение регламента технического обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения объекта, с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.	Статьи 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 54 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	01.04.2022 г.	B
9.	В подвальных помещениях здания школы обеспечить заделку негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий в местах пересечения технологическими коммуникациями противопожарных стен, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами.	Статьи 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 15 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	01.04.2022 г.	
10.	Выполнить проверку автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования в здании школы при срабатывании систем автоматической пожарной сигнализации, с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Статьи 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 42 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	01.04.2022 г.	
11.	✓ В помещении спортзала в здании школы обеспечить наличие на пожарных извещателях защитных конструкций предназначенных для их защиты от механических повреждений и не нарушающих их работоспособность и эффективность обнаружения загорания.	Статьи 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 54 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; пункт 13.3.13. СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; пункт 6.6.34 СП 484.1311500.2020	01.04.2022 г.	

		«Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования».		
12.	Обеспечить определение порядка, сроков, а также проведение работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов в здании школы от горючих отходов и отложений. Работы должны осуществляться не реже 1 раза в год с составлением соответствующего акта и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Статьи 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 43 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	01.04.2022 г.	сделано
13.	Выполнить разработку и утверждение инструкции о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в здании школы.	Статьи 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 2 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	01.04.2022 г.	Р
14.	✓ 2 Провести эксплуатационное испытание ограждения на крыше здания школы с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Испытание должно проводиться не реже 1 раза в 5 лет.	Статьи 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; подпункт «б» пункта 17 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	01.04.2022 г.	—
15.	Обеспечить защиту приемно-контрольных приборов систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре, установленных в помещении коридора на 1-ом этаже здания школы, от несанкционированного доступа посторонних лиц.	Статьи 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 54 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; пункт 13.4.5. СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы	03.10.2022 г.	—

		противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; пункт 5.12 СП 484.1311500.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования».		
16.	V 9 Обеспечить отделение кладовых помещений (класс функциональной пожарной опасности Ф 5.2), расположенных на 1-ом и 2-ом этажах здания школы и помещения электрощитовой (класс функциональной пожарной опасности Ф 5.1), расположенной в подвальном помещении здания школы, противопожарными дверями с нормируемым пределом огнестойкости не менее EI 30* обеспечивающих ограничение распространения, интенсивности и продолжительности горения в случае возникновения пожара, от смежных помещений класса функциональной пожарной опасности Ф 4.1.	Статьи 4, 6, части 1, 2, 3 статьи 88, таблицы 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункты 13, 25 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; пункт 5.6.4 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно- планировочным и конструктивным решениям".	03.10.2022 г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор ООО СОВ НГ

Забавин М. В.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

« 17 » сентября 20 21 г.

Начальник ОНД и ПР (по Александровскому и
Новоселицкому муниципальным округам) УНД и ПР
ГУ МЧС России по Ставропольскому краю
майор внутренней службы Демченко А.В.
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя
группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

« 17 » сентября 20 21 г.

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.